

My Company

12-10-2017

Installations rapoort

tommi 12 (Residential)

Kontakt: demo 1

Adresse:

By:

Land: Danmark (Denmark)

Område: 0 m²

1/ Enhedes list





Reference	udpegning	Antal	Forbrug (mA)	Antal moduler
507Dx042 / 507Nx042	Trykknop, 2-bjælke, rum temp. kontrollere	2	20	
MTN647393	Relæ udgang REG-K / 2x230 / 16 med manuel tilstand	1	10	2,5
MTN6710-0002	Led lysdæmper, max 250W pr. kanal	1	10	4
MTN6725-0001	KNX DALI gateway REG-K/1/16(64)/64/IP1	1	5	4
MTN6730-0001	Opvarmning aktuator REG-K6x24 / 230 / 0.16A	1	1,200 0000 4768 372	4
MTN684032	KNX strømforsyning REG-K / 320 mA	1		4
		7	46,20 0000 0476 837	18,5

2/ Topologi

Segment	udpegning
/1	Bygning/power supply 1/1/1 (MTN684032) Stueplan-Køkken/køkken (507Dx042 / 507Nx042) Stueplan-Stuen/stuen (507Dx042 / 507Nx042) Tavle 1/DALI Gateway 1 (MTN6725-0001) Tavle 1/Dæmpning aktuator 1 (MTN6710-0002) Tavle 1/Relæudgang 1 (MTN647393) Tavle 1/Varme aktuator 1 (MTN6730-0001)

3/ Belastnings list

Stueplan

udpegning	Antal
 DALI gruppe	4
 Dæmpning	2
 Relæ 16A	2
 Opvarmning / køleventil	2
	10

4/ Tavle føring

Tavle 1



1.1.3
MTN6725-0001
DALI Gateway 1

Gruppe 1	Stueplan-Køkken/spot køkken 1
Gruppe 3	Stueplan-Stuen/DALI gruppe 1
Gruppe 4	Stueplan-Stuen/DALI gruppe 2
Gruppe 10	Stueplan-Køkken/spot køkken 2



1.1.4
MTN6710-0002
Dæmpning aktuator 1

Kanal 1	Stueplan-Stuen/Dæmpning 1
Kanal 2	Stueplan-Køkken/spisebord



1.1.5
MTN647393
Relæudgang 1

Kanal 1	Stueplan-Køkken/relæ Køkken
Kanal 2	Stueplan-Stuen/relæ TV



1.1.6
MTN6730-0001
Varme aktuator 1

Kanal 1	Stueplan-Køkken/køkken
Kanal 2	Stueplan-Stuen/stuen

5/ Etage, enheder installeret og funktioner

Stueplan-Køkken



1.1.2
507Dx042 / 507Nx042
køkken

Kanal	Parameter	Tilsluttet belastning / enheder
General	Forudindstillet: <i>Varme</i> Max øvre setpunkt justering: <i>10 K</i> Max nedre setpunkt justering: <i>10 K</i> Rediger intern aktuel temperatur faktor (-128 ... 127) * 0,1 K: <i>0</i> Indstil display mode (flere informationer vises skiftevis): <i>Setpunkt temperatur</i> Display rytme: <i>5 s</i>	
Knap 1	Knap funktion: <i>Dæmpning lysere / mørkere</i> Trigger status LED: <i>Fra status tilbagemeldingsobjekt</i>	Stueplan-Køkken/spisebord
Knap 2	Knap funktion: <i>Dæmpning lysere / mørkere</i> Trigger status LED: <i>Fra status tilbagemeldingsobjekt</i>	Stueplan-Køkken/spot køkken 1 Stueplan-Køkken/spot køkken 2
Knap 3	Knap funktion: <i>Kip Tænd / Sluk</i> Trigges af status LED: <i>Fra status tilbagemeldingsobjekt</i>	Stueplan-Køkken/relæ Køkken
Knap 4	Knap funktion: <i>Scene</i>	Scene "sluk alt"
Termostat varme basis	Output for korrigerende variabel: <i>PI regulering (kontinuert)</i> Vælg varme system: <i>Vandbåren varme (5 K/150 min.)</i> Setpunkt komfort: <i>21.0 °C = 69.8 °F</i> Setpunkt standby: <i>19.0 °C = 66.2 °F</i> Setpunkt nat: <i>17.0 °C = 62.6 °F</i> Setpunkt frost beskyttelse: <i>7.0 °C = 44.6 °F</i> Brug ventil beskyttelse: <i>Nej</i>	Stueplan-Køkken/køkken

Stueplan-Stuen



1.1.1
507Dx042 / 507Nx042
stuen

Kanal	Parameter	Tilsluttet belastning / enheder
General	Forudindstillet: <i>Varme</i> Max øvre setpunkt justering: <i>10 K</i> Max nedre setpunkt justering: <i>10 K</i> Rediger intern aktuel temperatur faktor (-128 ... 127) * 0,1 K: <i>0</i> Indstil display mode (flere informationer vises skiftevis): <i>Setpunkt temperatur</i> Display rytme: <i>5 s</i>	
Knap 1	Knap funktion: <i>Dæmpning lysere / mørkere</i> Trigger status LED: <i>Fra status tilbagemeldingsobjekt</i>	Stueplan-Stuen/Dæmpning 1
Knap 2	Knap funktion: <i>Dæmpning lysere / mørkere</i> Trigger status LED: <i>Fra status tilbagemeldingsobjekt</i>	Stueplan-Stuen/DALI gruppe 1 Stueplan-Stuen/DALI gruppe 2
Knap 3	Knap funktion: <i>Kip Tænd / Sluk</i> Triggres af status LED: <i>Fra status tilbagemeldingsobjekt</i>	Stueplan-Stuen/relæ TV
Knap 4	Knap funktion: <i>Scene</i>	Scene "stuen"
Termostat varme basis	Output for korrigerende variabel: <i>PI regulering (kontinuert)</i> Vælg varme system: <i>Vandbåren varme (5 K/150 min.)</i> Setpunkt komfort: <i>21.0 °C = 69.8 °F</i> Setpunkt standby: <i>19.0 °C = 66.2 °F</i> Setpunkt nat: <i>17.0 °C = 62.6 °F</i> Setpunkt frost beskyttelse: <i>7.0 °C = 44.6 ° F</i> Brug ventil beskyttelse: <i>Nej</i>	Stueplan-Stuen/stuen

6/ Scene

sluk alt

Indgange	Udgange
Stueplan-Køkken/Knap 4	Stueplan-Køkken/relæ Køkken: <i>Slut</i> Stueplan-Køkken/spisebord: <i>Slut</i> Stueplan-Stuen/Dæmpning 1: <i>Slut</i> Stueplan-Stuen/relæ TV: <i>Slut</i>

stuen

Indgange	Udgange
Stueplan-Stuen/Knap 4	Stueplan-Stuen/Dæmpning 1: <i>30%</i> Stueplan-Stuen/relæ TV: <i>Tænd</i>