

Spørgsmål og svar fra Canalis Webinar torsdag den 13. september 2018

Er der krav om, at Canalis strømskinner skal termograferes?

Svar: Nej, der er ingen lovkrav eller krav fra Schneider Electric, og det er udelukkende en beslutning, som anlægsejer skal tage, afhængig af hvor kritisk den pågældende installationen vurderes. Hvis dette ønskes udført, skal det tilstræbes at termograferingen foretages, imens installationen er i drift og den bør udføres ved størst mulig belastning. Herved opnås det mest retvisende billede af installationernes belastning samt tilstand.

Vil I oplyse link hvor vi kan downloade Revit plugin?

Svar: Hermed link: <https://bimobject.com/en-us/schneider/product/canalis>

Under "download" kan Revit-plugin downloades. Der er desuden introduktionsvideoer til plugin'et.

Er det samme afgangsbokse der benyttes til skinnerne?

Svar: KN har sine egne bokse. Den kan bl.a. også fås med CEE-udtag direkte i boksen.

KS og KT passer bokse sammen. Hvis man tager en eksisterende boks og flytter, skal man selvfølgelig være opmærksom på, hvilket materiel der sidder i, ift. kortslutningsniveauet hvortil boksen flyttes.

Er der krav til at et Canalis strømskinnesystem skal moment-spændes en gang om året?

Svar: Nej, der er ingen lovkrav eller krav fra Schneider Electric, og det er udelukkende en beslutning, som anlægsejer skal tage, afhængig af hvor kritisk den pågældende installationen vurderes.